

## Zapytanie ofertowe

ZEC SPEC-PEC Kartuzy Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe w zakresie podania ceny wykonania prac dotyczących zadania „Przebudowa instalacji zbiorników na wodę sieciową w kotłowni K-3” w zakresie:

1. Dostawy i montażu **trzech** nowych zbiorników PP-H. Dwa należy zainstalować w miejscu istniejącego zbiornika stalowego oraz jeden w sąsiedztwie dwóch zbiorników PP na istniejącym fundamencie. Wymagane parametry nowych zbiorników:
  - a. Czynnik: woda grzewcza zdemineralizowana do 60°C,
  - b. Ciśnienie: atmosferyczne,
  - c. wymiary: Ø1700 x 3000 mm,
  - d. materiał: PP-H
2. Dostawa i montaż infrastruktury towarzyszącej tj.:
  - przetworników ciśnienia dla każdego zbiornika (należy zastosować czujniki poziomu identyczne jak obecnie zainstalowane),
  - poziomowskazów mechanicznych (transparentnych, wyposażonych we wskaźnik),
  - Instalacja rurowa zasilająca PP DN40 – podłączenie do istniejącej instalacji,
  - instalacja ssawna dla pompy PVC DN50 - podłączenie do istniejącej instalacji,
  - instalacja przelewu awaryjnego PVC DN40 - podłączenie do istniejącej instalacji,
  - instalacja spustów ze zbiorników PVC DN25 - podłączenie do istniejącej instalacji,
  - pozostałe wymagane tuleje, kołnierze, śruby, kolana, włazy, redukcje, trójniki, rury itp. niezbędne do właściwej współpracy z istniejącą instalacją ciepłowniczą kotłowni opracowanie w oparciu o schemat hydrauliczny kotłowni **załącznik nr 2**.
3. **Przygotowanie podłoża** zapewniającego nośność montowanych zbiorników **zapewnia Zamawiający** po przekazaniu specyfikacji zbiorników i wymagań technicznych od Wykonawcy/Dostawcy zbiorników,
4. Minimalny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia – 24 miesiące,
5. Termin ważności oferty: 30 dni.
6. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Wymagana jest **wizja lokalna** na obiekcie oraz zapoznanie się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego w jego siedzibie. Termin wizji lokalnej należy uprzednio uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego.

Prace można realizować w terminie od 01.05.2022 do 31.07.2022 r.  
Ostateczny termin realizacji zadania: **31.07.2021 r.**

Do niniejszego zapytania ofertowego znajduje zastosowanie Regulamin dokonywania zakupów,, dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: <http://www.spec-pec.pl/regulamin.php>. W ramach postępowania przetargowego ZEC SPEC-PEC Kartuzy Sp. z o.o. może wezwać oferenta, którego oferta nie spełnia wymogów wynikających z niniejszego zapytania, do jej uzupełnienia lub poprawienia.


Wszelkie pytania proszę składać drogą mailową na adres [bok@spec-pec.pl](mailto:bok@spec-pec.pl) lub telefonicznie pod nr 58 681 39 14.

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na wyżej wymieniony adres e-mail do dnia **31.01.2022 r.**

Z poważaniem  
Zakład Energetyki Ciepłej  
"SPEC-PEC" Spółka z o.o.

Marek Dawidowski  
Prezes Zarządu

## ZAŁĄCZNIK NR 1



Zdjęcie nr 1 – istniejący zbiornik 2 w kotłowni K-3