

Kartuzy, dnia 7 lipca 2025 r.

Ldz. ZA/ 565 /2025

INFORMACJA O ZMIANIE W SIWZ

Dotyczy: postępowanie na dostawę i wymianę worków do pionowego filtra workowego typu JDR.

Zgodnie z pkt III.3. Regulaminu dokonywania zakupów Zakład Energetyki Ciepłej „SPEC-PEC” Sp. z o.o. w Kartuzach Zamawiający dokonuje zmiany pkt II.2.i. Zaproszenia do składania ofert na dostawę i wymianę worków do pionowego filtra workowego typu JDR „poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści nową o następującym brzmieniu:

- ”
- i. Worki filtracyjne muszą zapewnić poziom emisji pyłu nieprzekraczający **50 mg/m³** w przeliczeniu na 6% tlenu w spalinach (rzeczywista, maksymalna zawartość tlenu w spalinach wynosi 15%),,

Zakład Energetyki Ciepłej
„SPEC-PEC” Spółka z o.o.


Mariusz Dziura
Prezes Zarządu